

Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.
Cholinská 1120, 784 01 LITOVEL

Váš dopis zn.:
Ze dne 23.11.2015
Naše zn.: 155/15
Vyřizuje: Kryl, Blažek
Tel.: 585 342 278
Fax : 585 341 506
Datum: 24.11.2015

pan
Zdeněk Vladyka
Na Honech I 5540
760 05 Zlín

Věc: Vyjádření k vydání stavebního povolení na akci" Chodník pro pěší Pňovice".

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení dle dodané PD.

Vodovod:

1. Při realizaci výše uvedené stavby dojde ke křížení a k souběhu se stávajícím vodovodním řadem a se stáv. vodovodními přípojkami, které si musí zhotovitel stavby před zahájením výkopových prací předem nechat vytýčit u naší společnosti.
2. Při výkopových pracích požadujeme dodržet normu ČSN 73 6005 o souběhu a křížení s podzemním vedením. V místě křížení s vodovodním řadem a vodovodními přípojkami musí být výkop prováděn ručně a křížení s našim vodovodem (vod. přípojkami) musí být provedeno kolmo a tak, aby nedošlo k poškození našich sítí. Požadujeme, aby případné odkryté části našeho potrubí byly zpět zasypány pískem frakce 0 - 4 (NE SLÉVÁRENSKÝ).
3. Naše zařízení musí být po celou dobu stavby přístupné pro naši činnost, včetně všech armaturních šachet, hydrantů a šoupáků od vodovodních řadů - tzn., že v místech, kde se nachází šachtové, hydrantové a šoupákové poklopy a v jejich těsné blízkosti nesmí být zřízeny skládky materiálů, písků, vytěžené zeminy a pod.
4. Požadujeme, aby ventilové, šoupákové a hydrantové poklopy byly uloženy do nové nivelety zelených pásů, chodníků či komunikace. Litinové poklopy musí být uloženy na betonové podložky a v komunikaci zaasfaltovány, v ostatních případech budou obedlážděny. Práce musí být prováděny tak, aby ovládací tyče od šoupáků a ventilů byly neustále funkční a nebyly zohýbány či jinak poškozeny.
5. Před výkopem základu opěrné zdi je nutné provést ručně kopanou sondu pro ověření trasy vodovodního řadu a poté určit hloubku založení nebo přeložení vodovodního řadu.

V uvedené lokalitě nevlastníme ani neprovozujeme kanalizaci.

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Vodohospodářská společnost
ČERLINKA s. r. o.
Cholinská 1120, 784 01 LITOVEL
IČ 47150904 Kryl, Blažek CZ47150904
Provozní úsek
technický

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČERLINKA s.r.o. se sídlem v ulici Cholinská 1120 Litovel IČ 47150904
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3781.