



- DOPLNIT ROZVADĚČ R6
- KABELOVÉ VEDENÍ PO STÁVAJÍCÍM KABELOVÉM ROŠTU
- PROVÉST VÝVODY PRO ZÁSUVKY A OSVĚTLENÍ
- VLASTNÍ INSTALACE VIZ. V.Č. D.1.4.g.2.4

WL X1-CYKY-J 3x2.5
WL X2-CYKY-J 3x2.5
WL X3-CYKY-J 5x2.5

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
Viktor Králík	Viktor Králík	Ing. Zubatý	Ing. Roman Zubatý
OKRES: Olomoucký		OBEC: Pňovice	
INVESTOR: Obec Pňovice, Pňovice 187, 783 12			

Bezbariérovost školy Pňovice – přístavba výtahu
Pňovice 192, pac. č. st. 226, k.ú. Pňovice
D.1.4.g. – Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Situční schéma – 1.PP – rozvody nn	
------------------------------------	--

<div><div><div>VK</div><div>Viktor Králík</div><div>projekt elektro</div></div><div><div>IČO: 699 09 431</div><div>Sladkovského 1b</div><div>Olomouc, 772 00</div><div>www.firma-vk.eu</div></div></div>	
ČKAIT: 1201699	
FORMAT	2 A4
DATUM	11.01.2017
STUPEN	DSP
MERITKO	1:100
ZAK.CÍSLO: VK-PD-002.17	
ARCHIVNÍ CÍSLO	C.VYKRESU
WK-PD-002.17	D.1.4.g.2.1