


- DOPLNIT ROZVADĚČ R1 PRO OSVĚTLENÍ A NO A ZÁSUVKY
- VLASTNÍ ELEKTROINSTALACE VIZ. V.Č. D.1.4.g.2.6

KABELOVÉ VEDENÍ ULOŽENÉ MIN. 10mm POD OMÍTKOU

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-C-S

VYPRACOVAL Viktor Králík	ODP.PROJ.PROFESE Viktor Králík	KONTROLOVAL Ing. Zubatý	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Roman Zubatý
OKRES: Olomoucký		OBEC: Přovice	
INVESTOR: Obec Přovice, Přovice 187, 783 12			
Bezbariérovost školy Přovice – přístavba výtahu Přovice 192, pac. č. st. 226, k.ú. Přovice D.1.4.g. – Zařízení silnoprůdé elektrotechniky			
Situacní schéma – 2.NP – rozvody nn			

 Viktor Králík projektové elektro		IČO: 699 09 431 Sladkovského 1b Olomouc, 772 00
ČKAIT: 1201699 www.firma-vk.eu		
FORMAT	2 A4	
DATUM	11.01.2017	
STUPEN	DSP	
MERITKO	1:100	
ZAK.CÍSLO: VK-PD-002.17		
ARCHIVNÍ CÍSLO	C.VYKRESU	
WK-PD-002.17	D.1.4.g.2.3	



Viktor Králík
projekce elektro
IČO: 699 09 431
Stadkovského 1b
Olomouc, 772 00
www.firma-vk.eu

ČKAIT: 1201699